

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo 00030

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:   | CLTlxxyyy-B2ca<br>x: počet vlákien<br>y: typ vlákna   |
| 2. Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavce 4:   | CLTlxxyyy-B2ca - KELINE SYSTEM - Optical Fibre Cable X_x_Y_ - Vnútrotný kábel CLT – Euroclass B2ca - s1, d0, a1 - Rodent Protected OP3 (ID number, WW/YYYY) |
| 3. Určené použitie alebo použitia stavebného výrobku   | Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik a šírenie ohňa a dymu.                        |
| 4. Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavce 5:  | KRUGEL EXIM spol. s r.o.<br>Rybničná 38/H<br>831 06 Bratislava<br>Slovensko   |
| 5. Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 odstavce 2:  | Podľa bodu 4  |
| 6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V.  | Systém 1+   |
| 7. Notifikovaný orgán na certifikáciu výrobku<br><i>Nezávislé notifikované skúšobné laboratórium vykonáva určenie typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku.</i> | 1014  |

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	B2 <sub>ca</sub> - s1, d0, a1	STN EN 50575:2015
Uvoľňovanie nebezpečných látok	-	

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

**Podpísal za a v mene výrobcu:**

Michal Sobolič, technický riaditeľ

.....  
meno a funkcia

Bratislava, 22. júl 2019

.....  
miesto a dátum vydania

.....  
podpis

