

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo 00039

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

- | | |
|--|--|
| 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: | CLTFRxxyyy x: počet vlákien y: typ vlákna |
| 2. Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4: | CLTFRxxyyy - KELINE SYSTEM - Optical Fibre Cable X x Y - Fire Resistant to IEC 60331-25 (180min./750°C) - LSFROH - Rodent Protected (ID number, WW/YYYY) |
| 3. Určené použitie alebo použitia stavebného výrobku | Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik a šírenie ohňa a dymu. |
| 4. Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5: | KRUGEL EXIM spol. s r.o. Rybničná 38/H 831 06 Bratislava Slovensko |
| 5. Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 odstavec 2: | Podľa bodu 4 |
| 6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V. | Systém 3 |
| 7. Notifikovaný orgán na certifikáciu výrobku <i>Nezávislé notifikované skúšobné laboratórium vykonáva určenie typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku.</i> | 1014 |

8. Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti | Parameter | Harmonizovaná technická norma |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Reakcia na oheň | $D_{ca} - s1, d1, a1$ | STN EN 50575:2015 |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok | - | |

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Michal Sobolič, technický riaditeľ

meno a funkcia

Bratislava, 17. marec 2021

miesto a dátum vydania

podpis

