

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Číslo 00001

Príloha III nariadenie o stavebných výrobkoch (EU) Číslo 305/2011.

- | | |
|--|---|
| 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: | TBxyyy-Eca
x: počet vlákien
y: typ vlákna |
| 2. Typ alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa článku 11 odstavec 4: | TBxyyy-Eca - [XXXXX] m KELINE SYSTEM - Optical Fibre Cable X x Y - LSOH - Euroclass E _{ca} Rodent Protected Distribution Cable OP1 [ID number] [WWW/YYYYY] |
| 3. Určené použitie alebo použitia stavebného výrobku | Dodávka elektrickej energie a komunikácie v budovách a ďalších inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik a šírenie ohňa a dymu. |
| 4. Kontaktná adresa výrobcu v súlade s článkom 11 odstavec 5: | KRUGEL EXIM spol. s r.o.
Rybničná 38/H
831 06 Bratislava
Slovensko |
| 5. Kontaktná adresa splnomocneného zástupcu podľa článku 12 odstavec 2: | Podľa bodu 4 |
| 6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov, ako je stanovené v nariadení o stavebných výrobkoch (CPR) EÚ číslo 305 / 2011 príloha V. | Systém 3 |
| 7. Notifikovaný orgán na certifikáciu výrobku
<i>Nezávislé notifikované skúšobné laboratórium vykonáva určenie typu výrobku na základe skúšky typu (vzorky dodané výrobcom), výpočtu typu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku.</i> | NB2661 |

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	E _{ca}	STN EN 50575:2015
Uvoľňovanie nebezpečných látok	-	

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v súlade s parametrami deklarovanými v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Michal Sobolič, technický riaditeľ

.....
meno a funkcia

Bratislava, 3. november 2016

.....
miesto a dátum vydania

.....
podpis

